



IKATES s.r.o.

Tolstého 186, 415 03 Teplice, Česká republika

IČO : 25032836

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN

VYDÁVÁ

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo : CN-23/2008

ŽADATELI :

Michal Richtr, s.r.o.

Mokrá 348 – Sklenářství

664 04 Brno – venkov

IČO : 26 96 50 71

NA VÝROBEK

(Identifikation) :

Izolační sklo

Float 4 mm / 16 mm, argon / ClimaGuard premium 4 mm (#3)

koncentrace argonu : 90 %

VÝROBCE :

Michal Richtr, s.r.o.

Mokrá 348 – Sklenářství

664 04 Brno – venkov

ZÁVĚR / KLASIFIKACE :

Součinitel prostupu tepla výše uvedeného izolačního skla, stanovený podle ČSN EN 673 :

$$U = 1,1 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$$

Certifikát byl vydán na základě protokolu o zkoušce č. A-170/2008 akreditované zkušební laboratoře č. 1139 IKATES, s. r. o. Teplice.

Pravidla pro používání certifikátu jsou uvedena na druhé straně certifikátu.

Datum vydání : 28.08.2008

Datum platnosti: 28.08.2011




.....
Ing. Lubomír Hnilička
vedoucí certifikačního orgánu



IKATES s.r.o.

Tolstého 186, 415 03 Teplice, Česká republika

IdNr. : 25032836

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE

STELLT AUS

KONFORMITÄTBESCHEINIGUNG

Evidenznummer : CN-23/2008

DEM ANSUCHER : Michal Richtr, s.r.o.
Mokrá 348 – Sklenářství
664 04 Brno – venkov, Tschechische Republik
IdNr. : 26 96 50 71

FÜR DAS ERZEUGNISS : Mehrscheiben – Isolierglas
(identifikace) : Float 4 mm / 16 mm, argon / ClimaGuard Premium 4 mm (#3)
Argonkonzentration: 90 %

HERSTELLER : Michal Richtr, s.r.o.
Mokrá 348 – Sklenářství
664 04 Brno – venkov, Tschechische Republik

VERSCHLUSS / KLASSIFIZIERUNG :

Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) des obengenannten Isolierglas, geregelt nach ČSN EN 673:


$$U = 1,1 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$$

Die Bescheinigung wurde auf der Grundlage der Prüfbericht A-170/2008 der akkreditierten Prüflabors Nr. 1139 IKATES, s.r.o. Teplice ausgefertigt.

Die Regeln für die Benützung der Bescheinigung werden auf der Rückseite angegeben

Ausstellungsdatum: 28.08.2008
Gültigkeit bis: 28.08.2011




Dipl. Ing. Lubomír Hnilička
Gesellschaftsdirektor